

汕尾粤海水务有限公司水质检测中心检测报告

检测部门:汕尾粤海水务有限公司水质检测中心

采样日期: 2024年11月13日

序号	分析项目	限值	市政	华南师范大学汕尾学校进水	华南师范大学汕尾学校泵房出水	华南师范大学汕尾学校7栋602
1	浊度, NTU	≤1.0	0.18	0.48	0.31	0.3
2	色度	≤15	<5	<5	<5	<5
3	肉眼可见物	无	无	无	无	无
4	臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无
5	PH	6.5~8.5	7.12	7.2	7.18	7.18
检测结果结论	1、表上所列市区市政用水、华南师范大学汕尾学校进水、华南师范大学汕尾学校泵房出水、华南师范大学汕尾学校7栋602的水质指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》的要求； 2、此报告仅作参考。					
备注: 限值依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022						
报告时间 2024年11月13日						